

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kluky, 3
PSČ, místo: 294 26, Kluky
K.ú., parcelní č.: Kluky u Mladé Boleslavi (666696), 81
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 108 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 13.4
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 5.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	93.3 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	172 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	136 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	34.7 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.00 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ondřej PODZIMEK

Osvědčení č.: 0583

Kontakt: projekce@podzimek.net

Ev. č. průkazu: 624416.0

Vyhotoveno dne: 12.08.2024

Podpis:

Projekty pozemních staveb, statika
stavebních konstrukcí
ING. ONDŘEJ PODZIMEK
Premyslova 770, Mnichovo Hradiště
ICO 4501964 73 - DIČ CZ6612310815
tel*fax 326 774 784, E-mail projekce@podzimek.net