

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 29  
PSČ, obec: 29479 Kropáčova Vrutice  
K.ú., parcelní č.: Střížovice [758086], st. 107  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 175,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 60,2 (59 %)
- Elektřina - 41,3 (41 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,16 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>G</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	297 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>577 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>G</b>
Vytápění	552 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>G</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Petr Šohaj  
Osvědčení č.: 0653  
Kontakt: sohajpetr@seznam.cz

Ing. PETR ŠOHAJ  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ  
ČINNOST VE VÝSTAVBĚ  
Na Kopaninách 1627, 276 01 Mělník  
IČ: 759 25 702, mobil: 608 336 969

Ev. č. průkazu: 597270.0  
Vyhотовeno dne: 22.05.2024  
Podpis:

